



siarec

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région Est de Clermont-Ferrand

Informations sur réseau d'assainissement

Permis d'aménager

Dossier n° : MAD-03788
Date de dépôt : 19/01/2024
Nom : MASSONNEAU FLORENT
Adresse : RUE DE LA GRASSETTE
Type de construction : Réalisation d'un lotissement de 18 lots constructibles, 6 lots servant de noues et 1 lot espaces communs

Dossier n° Cerfa : PA06319324G0001
Date de réception du dossier : 26/01/2024
N° cadastral : AX 321
Ville : 63370 LEMPDES

Réseau assainissement

Réseau d'assainissement existant : Oui

Type de réseau	Rue	Diamètre	Matériaux
Réseau d'eaux usées	Rue des Grassettes	200	PVC
Réseau d'eaux pluviales	Rue des Grassettes	1000	Béton

Conditions de raccordement à respecter

- Réseau et branchement en PVC CR8 à joint.
- Un branchement par lot avec un tabouret CR8 passage direct en limite de propriété côté voirie (regard hydraulique 300 x 300).
- Réalisation du remblaiement de la tranchée en suivant le fascicule 70.
- Transmission au maître d'ouvrage d'un plan de récolement.
- Transmission au maître d'ouvrage des tests d'étanchéité, de compactage et vidéo du réseau et des branchements.
- Pose du réseau eaux usées avec une pente minimale de 1 cm par mètre.
- Raccordement au réseau existant dans le sens de l'écoulement.
- REGARD de visite de Ø 600mm ou Ø1000mm avec tampon fonte assainissement classe 400 tous les 50 ml ou chaque rotation de réseau.
- Aucun regard de visite avec un angle de 90° (pente faible).
- Réalisation du raccordement du réseau d'eaux usées, sur le regard de visite du réseau public par l'exploitant SEMERAP.



siarec

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région Est de Clermont-Ferrand

Observations

Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées séparément sur les parcelles.

Mur-sur-Allier, le 01/ 02/ 2024

Le Président,

Maurice DESCHAMPS